



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0888

检测报告

防伪码: XN6JLZ



扫一扫关注我们



浙品码



扫一扫查询真伪

报告编号: NFPG23030055

产品名称: 聚丙烯PP-R 管 (给水管)

委托单位: 永嘉濠门管业有限公司

检测类别: 委托检测



温州市质量技术监督科学研究院

检验检测专用章

(2)

温州市质量技术监督科学研究院

检测报告

共 3 页 第 1 页

报告编号: NFPG23030055


样品名称	聚丙烯PP-R 管 (给水管)	型号规格	S3.2 PN2.0MPa 20×2.8
委托方	永嘉濠门管业有限公司	样品标识	CHPb
委托方地址	——	生产日期/批号	——
委托方电话	18858700327	样品编号	NFPG23030055- (1 [#] ~6 [#])
受检单位	——	样品数量	6根
生产单位	永嘉濠门管业有限公司	样品等级	——
送样方式	自送	到样日期	2023-03-06
检测类别	委托检测	检测日期	2023-03-06~2023-03-09
检测项目	见续页	检测地点	云谷院区
检测及判定依据	GB/T 18742.2-2017、GB/T 8806-2008、GB/T 6111-2018、GB/T 19466.6-2009 、GB/T 6671-2001、GB/T 3682.1-2018		
检测结果	根据委托要求和检测依据,对样品进行检测,所检项目实测结果均符合标准要求。  签发日期: 2023年3月9日 检验检测专用章 (2)		
备注	——		

批准: 黄振诚 (黄振诚) 审核: 陈可舒 (陈可舒) 编制: 李建华 (李建华)

温州市质量技术监督科学研究院	编号: NFIG23030055
检 测 报 告	共 3 页 第 2 页

检测说明: /

样品照片:



未检
★
检测
(1)

温州市质量检测科学研究院			编号: NFIG23030055	
检 测 报 告			共 3 页 第 3 页	
项目		指标要求	实测结果	单项结论
规格尺寸 (mm)	平均外径	20.0~20.3	平均值: 20.3	符合
	壁厚	2.8~3.2	2.9~3.0	符合
1h静液压试验		无破裂, 无渗漏	符合	符合
氧化诱导时间 (210℃) min		≥20	最小值: 33	符合
纵向回缩率 (%)		≤2	平均值: 0.2	符合
简支梁冲击		破损率不大于试样数量的10%。	符合	符合
熔体质量流动速率 (g/10min) (230℃, 2.16kg)		≤0.5g/10min	0.38g/10min	符合
(以下空白)				



声 明

一、本报告未盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效；报告复制件未重新加盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效。

二、本报告无编制（或主检）、审核、批准人签字无效，本报告涂改无效。

三、本机构对本报告内容负责，保证检测的公正性、独立性和诚实性；本报告的检测数据和结果只对检测样品负责。

四、委托方对送检样品的代表性和真实性、提供信息的真实性负责；本机构对委托方提供的样品及相关技术资料保密。

五、委托方若对本报告有异议，应在收到报告后 7 个工作日内向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律法规规定程序进行。

六、本报告未加盖 CMA 标志时，表明本报告的检测数据或结果仅为委托方内部使用（科研、教学、内部质量控制、产品研发等），不具有对社会证明作用。

七、本报告各页均为报告不可分割之部分，未完整使用本报告全文由此造成的任何不良后果，本机构不负相应的法律责任。

八、本报告不得用于宣传等商业用途。

温州市质量技术监督科学研究院 实验室及业务联系方式

1、双屿院区地址：温州市鹿城区丰门街道中国鞋都一期国家鞋类质检中心综合大楼；

业务范围：鞋类皮革、纺织服装、轻工珠宝、食品日化等产业领域检测及认证咨询、验货等；

委托类业务服务电话（0577）：88905117 珠宝检测服务电话：88852050 认证验货服务电话：88900566

公交线路：10、13、14、56、61、75、94、98、101、105、111、136、B105、B106 路公交，至交运车检二站、前陈村或金灶等公交站点下车；

2、滨海院区地址：温州市经济技术开发区星海街道滨海二道十一路 2408 号；

业务范围：电子电气、金融设备、激光光电、建筑智能化系统等产业领域检测；

委托类业务服务电话：0577-88913104

公交线路：71 路、150 路公交，至滨海二道十路公交站点下车；

3、浙南云谷院区地址：浙江省温州市龙湾区瑶溪街道南洋大道规二路 2 号浙南云谷 K 幢；

业务范围：机械、建材、水暖五金、室内环境、化工等产业检测领域；

委托类业务服务电话：0577-88914149

公交线路：41 路、159 路、B5 路公交，至浙南云谷站下车；

4、七都院区：温州市鹿城区七都街道温州金融科技文化中心 2 号楼；

业务范围：化妆品功效评价等产品检测领域；委托类业务服务电话：0577-89782692

公交线路：85 路公交，至板桥公交站，步行 424 米；123 路公交，至老涂南路公交站，步行 465 米；

5、鹿城鞋业产业服务综合体实验室：温州市鹿城区丰门街道总部经济园 B09 幢 17 楼 1701-1705 室

业务范围：皮革鞋类产品的常规检测项目；委托类业务服务电话：0577-88905117

公交线路：98 路公交至丰门服务中心公交站；111 路公交至富伊路西公交站；

6、政府类业务服务电话：0577-89751111

7、申投诉联系电话：0577-89785675

8、本院官网：www.zhejian.com

